



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8146BL0550

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kabelwerk Eupen AG Malmedyer Str. 9, B-4700 Eupen
Vertreiber <i>distributor</i>	Kabelwerk Eupen AG Malmedyer Str. 9, B-4700 Eupen
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-Rohre (Monolayer) für die Wasserversorgung, Abmessungsgruppe 3 (8146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kunststoffrohre aus PE 100-RC für die Wasserversorgung
Modell <i>model</i>	Eucaresist TW (Monolayer)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19397_AG3 vom 04.06.2025 (BEC) Ergänzungsprüfung: 19781_AG3 vom 05.12.2025 (BEC) Ergänzungsprüfung: 19116_AG2_HS vom 07.02.2025 (BEC) Erstinspektionsbericht: 62103-21-0865 vom 18.06.2025 (DIN)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 8141 (10.03.2025) DIN EN 12201-2 (01.03.2025) DIN EN 12201-5 (01.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.12.2030 / 25-0797-WNV

70028-04-A-DE

06.08.2026 Gsr A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

1. A. 12. 7. -



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Eucaresist TW (Monolayer) aus PE 100-RC	Abmessungsgruppe: 3 SDR: 7,4 / 9 / 11 / 13,6 / 17	Abmessungen von 250 bis < 710 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung wird mit der unten aufgeführten „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der "Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten" des Umweltbundesamtes nachgewiesen:

Zertifizierungsstelle: DVGW CERT
Dokumentnummer: HW-1002DN0545

